

Montaż wodomierza dodatkowego służącego do opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej

Zasady rozliczania zużycia wody i odprowadzanych ścieków w przypadku podlewania przydomowej zieleni

Informujemy, iż istnieje możliwość odliczenia ilości odprowadzanych ścieków z posesji o ilość wody używanej do celów podlewania zieleni, pod warunkiem udokumentowania jej rzeczywistego zużycia. W tym celu wymagane jest opomiarowanie instalacji do podlewania oddzielnym, dodatkowym wodomierzem służącym do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej.

I Warunki techniczne montażu wodomierza dodatkowego:

- wodomierz należy zamontować na wodociągowej instalacji wewnętrznej, na odcinku po wodomierzu głównym. Preferowanym rozwiązaniem jest montaż przy ścianie przez którą przewód do podlewania przechodzi na zewnątrz budynku.
- niedozwolone jest wykonywanie przyłączeń innych przewodów wewnątrz budynku na odcinku po wodomierzu dodatkowym / poza instalacją służącą wyłącznie do podlewania /,
- w przypadku gdy wodomierz główny umieszczony jest w studni wodomierzowej na terenie posesji, dopuszcza się umieszczenie wodomierza dodatkowego w tej samej studni, na odgałęzieniu przewodu przeznaczonego tylko do podlewania,
- instalacja służąca do podlewania powinna być wyposażona w przewód spustowy z zaworem umożliwiającym odwodnienie wodomierza w okresie wystąpienia ujemnych temperatur,
- przewody na których montowany wodomierz dodatkowy powinny być trwale przymocowane wspornikami do ściany lub innego elementu ograniczającego wstrząsy i drgania instalacji oraz jej przesuwanie
- wodomierz powinien być zamontowany zgodnie z instrukcją montażu producenta i być wyprodukowany jako urządzenie pomiarowe klasy „C” / najczęściej ma on średnicę 1/2”, a odcinek prosty przewodu przed wodomierzem musi mieć długość 5-ciu średnic wodomierza, natomiast za wodomierzem 3-ch średnic /
- W przypadku montażu wodomierza innego niż skrzydełkowy – mechaniczny lub celem uzyskania informacji doboru i sposobu montażu wodomierza należy porozumieć się z służbami technicznymi PWK,
- do montażu dopuszcza się tylko wodomierze posiadające aktualną cechę legalizacyjną / ważność cechy – 5 lat /
- wodomierz dodatkowy powinien być zamontowany w miejscu zapewniającym dostęp pracownikom dokonującym odczyt jego stanu.

Całość prac instalacyjnych, łącznie z zakupem wodomierza, ewentualnymi naprawami, plombowaniem i ponowną legalizacją licznika wody , wykonuje inwestor/właściciel nieruchomości na własny koszt.

W umówionym terminie odpowiednie służby naszego przedsiębiorstwa dokonają sprawdzenia poprawności montażu wodomierza dodatkowego oraz odpłatnie oplombują elementy złączne (śrubunki), co jest warunkiem uznania wodomierza dodatkowego za wodomierz służący opomiarowaniu wody bezpowrotnie zużytej.

II Zasady rozliczania zużycia wody i odprowadzonych ścieków przy zainstalowaniu wodomierza dodatkowego:

Odczyt wskazań wodomierza opomiarowującego wodę bezpowrotnie zużyta i wodomierza głównego wykonywany będzie przez pracownika PWK .

Określenie należności za:

- a) dostarczoną wodę – ustalone jest na podstawie wskazań wodomierza głównego stanowi iloczyn zużycia oraz aktualnej ceny,
- b) odprowadzane ścieki – ustalone jest jako iloczyn aktualnej ceny oraz różnicy wskazań wodomierza głównego i wodomierza dodatkowego służącego opomiarowaniu wody bezpowrotnie zużytej.

Załącznik :

- przykładowy schemat instalacji w budynku