

PWK/TNI/...../2012

Legionowo, 23.03.2012r.

Pracownia Projektowa WA-KO

Waldemar Kołodziejczyk

ul. Łabiszyńska 17 m. 16

03-397 Warszawa

Dotyczy: warunków technicznych budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Schabowskiego oraz w części ul. Kordeckiego w Legionowie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.03.2011r. Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.o. informuje, że w celu odprowadzania ścieków z posesji przy ul. Schabowskiego i części ul. Kordeckiego należy zaprojektować i wybudować kanał sanitarny z rur litych PVC Dn 0,20 m od studni kanalizacyjnej (rzędna dna studni 77,20 m n.p.m.) w ul. Wandy Tomczyńskiej.

Na kanał sanitarny wraz z odcinkami sieci kanalizacji sanitarnej do linii ogrodzeń należy opracować projekt budowlano – wykonawczy i uzgodnić pod względem technicznym i eksploatacyjnym w PW-K „Legionowo”.

Projekt budowlano-wykonawczy dla przedmiotowej inwestycji należy opracować zgodnie z zakresem określonym w Umowie.

Trasę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do budynku należy przedłożyć do uzgodnienia w ZUD przy Starostwie Powiatowym w Legionowie.

Do kanalizacji sanitarnej nie wolno odprowadzać wód opadowych i roztopowych.

PROKURANT

mgr inż. Barbara Chodak