				ROZDZIELNIA RG												
AIT06			EI01	EI03		EI04	LS03	LS04	LS05							
centralka detekcji gazów			UPS	zasilanie		ochronnik	sygnalizator	sygnalizator	sygnalizator							
			w szfie SA			przepięcio.	poziomu 1	poziomu 2	poziomu 3							
ostrzeżenie	alarm	awaria	załączenie	podstawo.	agregat	zadziałanie	suchobieg			rezerwa	rezerwa	rezerwa	rezerwa	rezerwa	rezerwa	rezerwa



UWAGA: styki 3K11, 3K12 i 3K13 do wykorzystania w sterowaniu elektrycznym

WYKONAWCA EL-PO Andrzej Popek ul. Lisia 25A 05-270 Marki	PROJEKTOWAŁ Andrzej Popek upr. St-348/78 OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ Mariusz Pazura upr. MAZ/0413/PWOE/07	INWESTYCJA Przepompownia ścieków P-9 "Piaski" w Legionowie Projekt remontu z elementami modernizacji przepompowni NR UMOWY PWK/SP/67/11/2017	NAZWA RYS. STEROWNIK PLC. SCHEMAT WŁĄCZENIA WEJŚĆ BINARNYCH 2DI	NUMER RYSUNKU A-05 BRANŻA AKPiA	DATA 02.2018 STADIUM PW