

Legionowo dn. 19.11.2018 r.

Treść pisma od Wykonawcy wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego dotyczącego SIWZ na przebudowę przepompowni ścieków sanitarnych „PIASKI” P-9 zlokalizowanej przy ul. Zegrzyńskiej 99 w Legionowie wraz z sieciami (Nr Sprawy TN/11/2018).

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzonego postępowania, którego przedmiotem jest **„Przebudowa przepompowni ścieków sanitarnych „PIASKI” P-9 zlokalizowanej przy ul. Zegrzyńskiej 99 w Legionowie wraz z sieciami (Nr Sprawy TN/11/2018)** w dniu 16.11.2018 r. i 19.11.2018 r. wpłynęły pytania, których treść wraz z wyjaśnieniem podajemy poniżej:

Pytania a dnia 16.11.2018 r.

1. Czy w zakresie postępowania jest wprowadzenie zmian w systemie nadrzędnym w Centralnej Dyspozytorni? Jeżeli tak, to proszę o podanie jaki jest to system i czy konieczne będzie rozszerzenie licencji?
2. Czy dopuszczają Państwo zastosowanie stali kwasoodpornej w gatunku 00H17N14M2 (1.4404) do wykonania rurociągów oraz konstrukcji stalowych?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia zmian w systemie nadrzędnym Centralnej Dyspozytorni.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania stali kwasoodpornej gatunku 00H17N14M2 (1.4404) do wykonania konstrukcji stalowych i rurociągów.

Pytania z dn. 19.11.2018 r.

1. Czy Wykonawca w swojej ofercie ma ująć koszty wynajmu oraz obsługi pompy samozasysającej Gorman-Rupp typu T4 A B4 o parametrach $Q=40 \text{ dm}^3/\text{s}$, $H=10,2 \text{ m}$, przeznaczonej do pompowni tymczasowej, będącej w posiadaniu PWK Legionowo?
2. Czy Wykonawca w swojej ofercie ma ująć koszt dostawy oraz montażu systemu antyspadowego HACA do drabiny $H=5,0 \text{ m}$ ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Wykonawca w ofercie ma ująć koszty wynajmu oraz obsługi pompy samozasysającej Gorman-Rupp typu T4 A B4 o parametrach $Q=40 \text{ dm}^3/\text{s}$, $H=10,2 \text{ m}$. będącej w posiadaniu PWK „Legionowo” lub o nie gorszych parametrach, wynajętej z innych źródeł.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Wykonawca powinien ująć w swojej ofercie koszty wyposażenia drabiny w zbiorniku przepompowni w system antyspadowy.