

**PW-K/TNI/2094/2018**

**Legionowo, dn. 13.03.2018r.**

**SEKCJA PROJEKTOWANIA**

**Przedsiębiorstwa Wodociągowo-  
Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o.  
ul. T. Kościuszki 16 A  
05-120 Legionowo**

Dotyczy: warunków technicznych budowy kanału sanitarnego w ul. Jagiellońskiej na odcinku od ul. Barskiej do projektowanej strażnicy na działce o nr ew. 2/20 w Legionowie.


Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.o. informuje, że w celu odprowadzania ścieków z projektowanej strażnicy na działce o nr ew. 2/20, należy zaprojektować i wybudować kanał sanitarny z rur kamionkowych Dn 0,20 m, od kanału sanitarnego z rur PVC Dn 0,20 m w ul. Barskiej. Kanał należy projektować o minimalnych spadkach normatywnych. Dopuszcza się zastosowanie spadków nienormatywnych na wybranych odcinkach kanałów w przypadku, gdy jest to wymuszone ze względu na kolizję z istniejącą siecią uzbrojenia terenu (konieczne jest w takim przypadku zastosowanie rur o jak najmniejszej chropowatości).

Na kanał sanitarny należy opracować projekt budowlano - wykonawczy, który należy uzgodnić pod względem technicznym i eksploatacyjnym w PW-K "Legionowo". Budowę kanału sanitarnego należy prowadzić pod nadzorem technicznym PW-K, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu o rozpoczęciu robót, złożonym z wyprzedzeniem 7 dni.

Ze względu na możliwą kolizję z innymi sieciami uzbrojenia terenu, trasę projektowanego kanału należy przedłożyć do uzgodnienia w Starostwie Powiatowym, celem przeprowadzenia narady koordynacyjnej.

NT-J.M.

**PROKURENT**

  
mgr inż. Piotr Zberowski