



Proj. Rura dwudzielna typu AROT
na isnt. kablu L=3m (po 1.5m na strone)



UWAGI:
Lokalizacja, długość, średnica sieci wodociągowej zostały odczytane z mapy zasadniczej.
Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji tych danych w trakcie robót.
Przewody układać zgodnie z wytycznymi producentów.
Rzędne terenu skorygować na budowie.
Rzędne istniejących przewodów ustalić w trakcie wykonywania robót budowlanych.
W rejonie skrzyżowań rurociągów należy wykonać wykopy próbne celem zlokalizowania istniejącego uzbrojenia podziemnego i zabezpieczyć przed ewentualnym zniszczeniem.
Wszystkie prace w rejonie skrzyżowań przewodów prowadzić pod nadzorem pracownika Inwestora.
W miejscach instalowania przewodu metodą wykopu otwartego należy ułożyć w odległości nad przewodem taśmę sygnalizacyjną koloru niebieskiego z metalową wkładką.

<