

PWK/TN/5690/2019

Legionowo, dn. 19.07.2019r.

SEKCJA PROJEKTOWANIA

Przedsiębiorstwa Wodociągowo-

Kanalizacyjnego "Legionowo" Sp. z o.o.

ul. T.Kościuszki 16A

05-120 Legionowo

Dotyczy: warunków technicznych remontu przewodów wody surowej od studni głębinowych nr II i IV Stacji Uzdatniania Wody „Piaski” w Legionowie.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.o. informuje, że w celu remontu przewodów wody surowej należy wykonać projekt wykonawczy wymiany istniejących przewodów w miejscu ich ułożenia metodą crackingu statycznego z rozcięciem istniejącego przewodu (w celu zapewnienia niepomniejszonych średnic przewodów) i ułożenia nowych przewodów PE Dz 110 mm.

Ze względu na założoną technologię wykonania remontu (ułożenie ściśle w miejscu istniejących przewodów), nie ma konieczności składania trasy przewodów do uzgodnienia w trakcie narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Legionowie.

Na przewody wodociągowe wody surowej należy opracować projekt wykonawczy i uzgodnić pod względem technicznym i eksploatacyjnym w PW-K "Legionowo" Sp. z o.o.

Budowę przewodów należy prowadzić pod nadzorem technicznym PW-K, po uprzednim pisemnym zgłoszeniu jego rozpoczęcia, złożonym z wyprzedzeniem minimum 7 dni roboczych. Ze względu na istniejącą infrastrukturę podziemną roboty z użyciem sprzętu ciężkiego należy ograniczyć do minimum a roboty budowlane prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Wykonawca robót zobowiązany jest do potwierdzenia, że podczas remontu wszystkie niewykorzystywane odcinki przewodów zostały odłączone oraz wykonać ich inwentaryzację geodezyjną z oznaczeniem ich jako „nieczynne”. Należy także zainwentaryzować odcinki przewodów jakie zostałyby ujawnione w trakcie prowadzenia robót remontowych, a które nie zostały naniesione na mapach geodezyjnych.

PROKURENT

mgr inż. Piotr Zberowski

NT-M Z