

PW-K/TNI/6927/2019

Legionowo, dn. 05.09.2019r.

INSTALAND

Andrzej Białecki

ul. J. Cybisa 6/46

02-784 Warszawa

Dotyczy: warunków technicznych budowy i przebudowy kanałów sanitarnych w celu zmiany kierunku ścieków na działkach o nr ew. 3/23, 2/2, 2/1, 3/29, 3/25, 3/27, 3/13, 4, obręb 70 przy ul. Szarych Szeregów w Legionowie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.08.2019r., Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.o. informuje, że w celu budowy i przebudowy kanałów sanitarnych w celu zmiany kierunku przepływu ścieków, na działkach o nr ew. 3/23, 2/2, 2/1, 3/29, 3/25, 3/27, 3/13, 4, obręb 70 przy ul. Szarych Szeregów należy zaprojektować i wybudować kanał sanitarny z rur atestowanych litych o sztywności obwodowej nie mniejszej niż SN 10:

- od studni kanalizacyjnej (rzędna dna studni 77,01 m n.p.m.) na terenie działki o nr ew. 3/23 do połączenia ze studnią kanalizacyjną w ul. Szarych Szeregów o rzędnej dna 77,23 m n.p.m.,
- od projektowanego kanału sanitarnego na terenie działki o nr ew. 2/2 do połączenia do studni kanalizacyjnej (rzędna dna studni 76,41 m n.p.m.) na terenie działki o nr ew. 3/29,
- od istniejącego kanału sanitarnego z rur PVC Dz 0,20 m na terenie działki o nr ew. 3/27 do istniejącej studni kanalizacyjnej (rzędna dna studni 73,91 m n.p.m.) zlokalizowanej przed pompownią ścieków na terenie działki o nr ew. 4.

Na kanały sanitarne należy opracować projekt budowlano - wykonawczy, który należy uzgodnić pod względem technicznym i eksploatacyjnym w PW-K "Legionowo". Budowę kanałów sanitarnych należy prowadzić pod nadzorem technicznym PW-K, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu o rozpoczęciu robót, złożonym z wyprzedzeniem 7 dni.

Ze względu na możliwą kolizję z innymi sieciami uzbrojenia terenu, trasę projektowanych kanałów należy przedłożyć do uzgodnienia w Starostwie Powiatowym, celem przeprowadzenia narady koordynacyjnej.

NT-J.M.

PROKURENT

mgr inż. Piotr Zberowski