



UWAGI:
Przewody układać zgodnie z wytycznymi producentów.
Rzędne terenu skorygować w rzeczywistości.
Rzędne istniejących przewodów ustalić w trakcie wykonywania robót budowlanych.
W rejonie skrzyżowań rurociągów należy wykonać wykopy próbne celem zlokalizowania istniejącego uzbrojenia podziemnego i zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem.
Wszystkie prace w rejonie skrzyżowań przewodów prowadzić pod nadzorem zarządcy sieci.

<p>"Wszelkie prawa do niniejszej dokumentacji są rzecz firmy PWK Legionowo Sp. z o.o. Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie zawartych w niej treści bez wiedzy i zgody właściciela jest zabronione."</p>					
		<p>PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNE "Legionowo" Sp. z o.o. ul. Tadeusza Kościuszki 16A, 05-120 Legionowo Tel. (22) 774 10 62 Fax. (22) 774 24 46 E-mail: pwklegionowo@pwklegionowo.com</p>			
<p>PROJEKTANT</p>					
<p>NAZWA INWESTYCJI</p>					
<p>SIĘĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Dz 200 mm, L=104,0 m ul. Z. Krasińskiego w Legionowie</p>					
<p>STADIUM PROJEKT BUDOWLANY</p>			<p>BRANŻA Sanitarna</p>		
<p>NAZWA RYSUNKU</p>					
<p>PROFIL PODŁUŻNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ</p>					
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENIE	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Adam Czajkowski	LOD/2101/PWOS/13	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych		25.10.2019
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Monika Jemielity	MAZ/0041/PWOS/12	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych		25.10.2019
SKALA 1:250				REW. 0	ARKUSZ 1 / 1
				NR RYS. 2.0	