

PW-K/TNI/6396/2018

Legionowo, dn. 08.10.2018r.

SEKCJA PROJEKTOWANIA

**Przedsiębiorstwa Wodociągowo-
Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z oo.
ul. T. Kościuszki 16 A
05-120 Legionowo**

Dotyczy: warunków technicznych do projektowania przewodu wodociągowego w ul. Gdańskiej, ul. Gnieźnieńskiej i ul. Lubeckiego w Legionowie.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.o. informuje, że przewód wodociągowy w ul. Gdańskiej, ul. Gnieźnieńskiej i ul. Lubeckiego należy zaprojektować z rur PE PN 10 Dz 110 mm na odcinku od włączenia do przewodu wodociągowego z rur PVC Dz 110 mm zlokalizowanego w ul. T. Kościuszki do połączenia z przewodem wodociągowym z rur PVC Dz 90 mm w ul. Gnieźnieńskiej oraz do połączenia z przewodem wodociągowym z rur PE Dz 63 mm w ul. Lubeckiego.

Na przewodzie wodociągowym należy zaprojektować zasuwy liniowe żeliwne kołnierzowe PN 10 oraz hydranty podziemne p.poż. DN 80.

Rozmieszczenie uzbrojenia wraz ze schematami węzłów należy wstępnie uzgodnić z PW-K.

Ze względu na możliwą kolizję z innymi sieciami uzbrojenia terenu, trasę projektowanych przyłączy należy przedłożyć do uzgodnienia w Starostwie Powiatowym, celem przeprowadzenia narady koordynacyjnej.

Przyłącza wodociągowe do posesji należy projektować z rur PE PN 10. Połączenie przyłączy wodociągowych z wodociągiem należy zaprojektować za pomocą opaski żeliwnej z nawiertką i zasuwą domową.

Projekt techniczny przewodu wodociągowego oraz przyłączy należy uzgodnić pod względem technicznym i eksploatacyjnym w PW-K "Legionowo".

NT-J.M.

PROKURENT

mgr inż. Piotr Zberowski