



UWAGA:
Blachy szerokości 30 mm w laminować w płaszcz zbiornika.
Kanały mocować w odległości max. 2,0 m

STAL PROFILOWA H17N13M2T

Wykonawca EL-PO Andrzej Popek ul. Lisia 25A 05-270 Marki		Inwestor Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.o ul. Kościuszki 16A, 05-120 Legionowo	
Projektował	inż. Jan Ciesielski		Branża
Sprawdził			mechaniczna
Obiekt PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P-10 "PIASKI IV" W LEGIONOWIE Remont przepompowni			Nr umowy PWK/SP/07/2020
			Skala 1 : 1
Nazwa rysunku Obejma kanału wentylacyjnego		Data 05.2020	Nr rys. 5