


L1A02	
hydrostatyczna	
sonda poziomni	
przetwornik	rezerwa



P02
LiYCY2x1




Ochronnik przep.
FPI

PE

+24 VDC

0 VDC



WYKONAWCA		PROJEKTOWCA		INWESTYCJA		NAZWA RYS.		NUMER RYSUNKU		DATA
EL-PO Andrzej Popek		Andrzej Popek upr. St-348/78		Przepompownia ścieków "Piaski IV" P-10 w Legionowie		STEROWNIK PLC. SCHEMAT WŁĄCZENIA WEJŚĆ		A-06		04.2020
ul. Lisia 25A 05-270 Marki		OPRACOWANIE		Projekt remontu przepompowni		ANALOGOWYCH W CPU		BRANŻA		STADIUM
		SPRAWDZIŁ: Marcin Pazura upr. MAZ/04/3/PW/OE/07		NR UMOWY		PMK/SP/07/02/2020		AKPIA		PW