Węzeł 1



1. Proj.trójnik żeliwny kołnierzowy PN10 DN100 /100
2. Proj. zasuwa żel. kołnierzowa PN10 DN100
3. Proj. tuleja kołnierzowa zgrzewana DN 100

BL Blok oporowy wg normy BN-81/9192-05 z betonu klasy C30/37 - wym. h=0,30 l=0,50 b=0,18 b1=0,08 a=0,20m

• połączenie zgrzewane

Węzeł 2



1. Proj.trójnik żeliwny kołnierzowy PN10 DN100 /100
2. Proj. zasuwa żel. kołnierzowa PN10 DN100
3. Proj. tuleja kołnierzowa zgrzewana DN 100

BL Blok oporowy wg normy BN-81/9192-05 z betonu klasy C30/37 - wym. h=0,30 l=0,50 b=0,18 b1=0,08 a=0,20m

• połączenie zgrzewane

Hp1, Hp2, Hp3



Proj. włączenie proj. hydrantu

3. Proj. tuleja kołnierzowa zgrzewana DN 100
8. Proj. trójnik żel. kołnierzowy PN10 DN100/80 z odejściem kołnierzowym
9. Proj. zasuwa żel. kołnierzowa PN10 DN80
10. Proj. kolano dwukołnierzowe stopowe 90° ze stopką + hydrant PN10 DN80

BL Blok oporowy wg normy BN-81/9192-05 z betonu klasy C30/37 - wym. h=0,30 l=0,50 b=0,18 b1=0,08 a=0,20m

• połączenie zgrzewane

Węzeł 3



2. Proj. zasuwa żel. kołnierzowa PN10 DN100
3. Proj. tuleja kołnierzowa zgrzewana DN 100
4. Proj.trójnik żeliwy kołnierzowy PN10 DN150 /100
5. Proj. Zasuwa kołnierzowa PN10 DN150
6. Proj. króciec jednokołnierzowy FW PN10 DN150
7. Proj. nasuwka PVC 160

BL Blok oporowy wg normy BN-81/9192-05 z betonu klasy C30/37 - wym. h=0,30 l=0,50 b=0,18 b1=0,08 a=0,20m

• połączenie zgrzewane





"Wszelkie prawa do niniejszej dokumentacji są zastrzeżone na rzecz firmy PWK Legionowo Sp. z o.o. Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie zawartych w niej treści bez wiedzy i zgody właściciela jest zabronione."

PROJEKTANT
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNE LEGIONOWO SP. Z O.O.
ul. Tadeusza Kościuszki 16A, 05-120 Legionowo
Tel. (22) 774 10 62 Fax. (22) 774 24 46
E-mail: pwklegionowo@pwklegionowo.com

NAZWA INWESTYCJI
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ DZ110m L=294m
W UL. WRONIEJ W LEGIONOWIE

STADIUM	BRANŻA
Projekt budowlany	Sanitarna

NAZWA RYSUNKU
PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Monika Jemielity	MAZ/0041/PWOS/12	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych		18.05.2021
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Adam Czajkowski	LOD/2101/PWOS/13	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych		18.05.2021

SKALA		REW.	ARKUSZ	NR RYS.
1:100/1:500	UL. WRONIA	0	1 / 1	2.0