

PW-K/TNI/5107/2021

Legionowo, dn. 12.07.2021r.

SEKCJA PROJEKTOWANIA
Przedsiębiorstwa Wodociągowo-
Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o.
ul. T. Kościuszki 16 A
05-120 Legionowo

Dotyczy: warunków technicznych do projektowania przewodu wodociągowego w ul. Dębowej i ul. Olszowej na odcinku od ul. Topolowej do ul. Brzozowej w Legionowie.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.o. informuje, że przewód wodociągowy w/w ulicach należy zaprojektować z rur PE-RC PN 10 Dz 110 mm na odcinku od włączenia do przewodu wodociągowego z rur PE Dz 110 mm zlokalizowanego na skrzyżowaniu ul. Dębowej z ul. Topolową do wysokości ul. Olszowej, a następnie w ul. Olszowej do połączenia z przewodem wodociągowym z rur PE Dz 110 mm na skrzyżowaniu ul. Olszowej z ul. Brzozową.

Na przewodzie wodociągowym należy zaprojektować zasuwy liniowe żeliwne kołnierzowe PN 10 oraz hydranty podziemne p.poż. DN 80.

Rozmieszczenie uzbrojenia wraz ze schematami węzłów należy wstępnie uzgodnić z PW-K.

Ze względu na możliwą kolizję z innymi sieciami uzbrojenia terenu, trasę projektowanych przyłączy należy przedłożyć do uzgodnienia w Starostwie Powiatowym, celem przeprowadzenia narady koordynacyjnej.

Projekt techniczny przewodu wodociągowego należy uzgodnić pod względem technicznym i eksploatacyjnym w PW-K "Legionowo".

NT-J.M.

PROKURENT
Tor
mgr inż. Piotr Zberowski