



**Uwagi:**

1. Szerokość dna wykopu wynosi 0,4 m
2. Szerokość folii ostrzegawczej 0,3 m

Inwestor: PWK Legionowo ul. Tadeusza Kościuszki 16A 05-120 Legionowo	Obiekt: Wewnętrzna linia zasilająca pompy ciepła siedziba PWK Legionowo		
	Projektant:	Skala:	-
		Data:	15.02.2023
	Nazwa rysunku: Szczegóły ułożenia kabla w wykopie		Nr rys: 3