

Legionowo, dnia ..... marca 2021 r.

2021-03-05

IDR.6853.1.24.2021.KN

ilość załączników

DECYZJA Nr ...../2021

ZT → TNP

05.03.21

TN  
08.03.2021  
1218

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a w związku z art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) a także uchwały Nr 39/2010 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w Starostwie Powiatowym w Legionowie do załatwiania spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu uzgadniania lokalizacji zjazdów, lokalizacji obiektów budowlanych, urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz uzgadniania zasad korzystania z przystanków autobusowych, po rozpatrzeniu wniosku z dnia (data wpływu) 23 lutego 2021 r., złożonego przez spółkę Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o. o. z siedzibą w Legionowie (05-120 Legionowo) przy ulicy Tadeusza Kościuszki 16A,

#### ZEZWALAM

na lokalizację w pasie drogowym drogi kategorii powiatowej Nr 1819W – ul. Jagiellońskiej w Legionowie, na terenie gminy Legionowo, urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. sieci wodociągowej o przebiegu przedstawionym na mapie stanowiącej załącznik do decyzji.

Ustala się następujące warunki zezwolenia:

- a) przejście poprzeczne pod drogą powiatową należy wykonać metodą przecisk/przewiert bez naruszania warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni drogi powiatowej, umieszczając urządzenie w rurze osłonowej – zgodnie z warunkami technicznymi dla przedmiotowych urządzeń,
- b) urządzenia należy ułożyć na głębokości poniżej konstrukcji drogi,
- c) dostosować się do uzgodnień zawartych w opinii Koordynacji Urządzeń Podziemnych,
- d) w wypadku kolizji urządzeń z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa drogowego, regulacje dotyczące ponoszenia kosztów ich

- przełożenia lub zabezpieczenia określają zapisy art. 39 ust. 5 w/w ustawy o drogach publicznych,
- e) po wykonaniu robót pas drogowy należy przywrócić do stanu pierwotnego zgodnie z przepisami i warunkami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 j.t.),
  - f) nie zezwala się na prowadzenie robót związanych z budową urządzenia, jak również odtworzeniem nawierzchni pasa drogowego w okresie od 15 grudnia do 29 lutego, gdyż warunki pogodowe panujące w okresie zimowym nie pozwalają na zachowanie reżimów technologicznych,**
  - g) utrzymanie obiektów i urządzeń należy do ich posiadaczy zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 470),
  - h) w razie przeniesienia prawa własności do w/w urządzeń, nowy właściciel przejmie na siebie zobowiązania wynikające z niniejszej decyzji.

#### **UZASADNIENIE**

Decyzja jest zgodna z wolą strony. Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjątek stanowi zapis ust. 3 w/w ustawy, zgodnie, z którym w szczególnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi.

Z przywołanych przepisów wynika jednoznacznie, iż ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wprowadził zakaz umieszczania w nim w/w urządzeń. Warunkiem odstępstwa od tego zakazu jest wystąpienie w konkretnej sprawie szczególnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie, zatem zezwolenia winno mieć charakter wyjątkowy.

W uznaniu organu w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 3 w/w ustawy uzasadniające wyrażenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z gospodarką drogową. Lokalizacja nie powinna wpływać negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego z zachowaniem przez wnioskodawcę w/w

warunków.

**Decyzja niniejsza wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od udzielenia zezwolenia lokalizowane urządzenie nie zostało wybudowane.**

#### **POUCZENIE**

Niniejsza decyzja nie upoważnia do prowadzenia robót w pasie drogowym. Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest zobowiązany do:

- uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych lub sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonaniem zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych dokumentacji projektowej obiektu lub urządzenia wbudowywanego w pas drogowy w tym uzgodnienia odtworzenia konstrukcji naruszanych elementów drogi (m.in. jezdni, chodnika),
- opracowania i zatwierdzenia u zarządcy ruchu projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia miejsca robót na czas budowy,
- uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia pod rygorem stwierdzenia wygaśnięcia niniejszej decyzji na podstawie art. 162 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z siedzibą w Warszawie (01-161 Warszawa) przy ulicy Obozowej 57 za pośrednictwem Zarządu Powiatu w Legionowie złożone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję tj. Zarządu Powiatu w Legionowie. Z dniem doręczenia Zarządowi Powiatu w Legionowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku gdy w postępowaniu brała udział więcej niż jedna strona, decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Zarządowi Powiatu w Legionowie, oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania.

### **ADNOTACJA DOTYCZĄCA OPŁATY SKARBOWEJ**

Na podstawie art. 1 ust 1 pkt 1 lit. c oraz załącznika - tabela część III, poz. 44 pkt 2 kol. 4 pkt. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm) zwolniono z opłaty skarbowej.

#### **Załącznik:**

- Szczegółowy plan sytuacyjny z zaznaczonym przebiegiem urządzenia.



**z up. Zarządu Powiatu**

**Rawel Zając**

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa

#### **Otrzymują:**

1. Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne  
„ Legionowo ” Sp. z o. o.  
ul. Tadeusza Kościuszki 16A  
05-120 Legionowo
2. IDR. a/a



Starostwo Powiatowe  
w Legionowie  
Wydział Inwestycji i Drogownictwa  
ul. gen. Władysława Sikorskiego 11  
05-119 Legionowo  
-3-

Załącznik do decyzji nr 29/2021  
z dnia 03.03.2021  
znak sprawy I.D.R. 68.53.1.24.2021 KN

Załącznik do decyzji nr 29/2021  
z dnia 03.03.2021  
znak sprawy UDR.6853.1.24.2021 KN





**ODPIS Z PROTOKOŁU NR PODGIK.6630.1.98.2021**  
**koordynacji dokumentacji projektowej**

Naradę koordynacyjną przeprowadzono w dniu **2021-03-11** w budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz drogą elektroniczną.

**Wnioskodawca:** Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.o.

**Przedmiot uzgodnienia:** wodociąg

**Opis położenia:** m. Legionowo, obr. 65, dz. ew. 232/2, 232/3, 212/4, 212/5, 212/8; obr. 42, dz. ew. 88/20, 83/7, 83/3, 83/6, 83/2, 83/5, 83/1, 85/14, 85/6; obr. 41, dz. ew. 130/7, 130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 130/6.

Nazwa instytucji	Imię i Nazwisko	Stanowisko uczestnika narady
Przewodniczący narady koordynacyjnej	Maja Szklarz	Akceptuję.
 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	Paweł Szlaga	Akceptuję. Przy skrzyżowaniach na istniejących kablach energetycznych założyć rury dwudzielne. Przy skrzyżowaniu projektowanych urządzeń z kablem SN 15 kV, prace wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.	Jacek Polnicki	Akceptuję. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącą siecią gazową prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Przed przystąpieniem do robót zgłosić nadzór techniczny do PSG Sp. z o.o., Legionowo ul. Kolejowa nr 32 tel. 667-30-88, 667-30-83.
 Orange Polska S.A.		Nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.
 Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej "Legionowo" Sp. z o.o.	Maciej Hass	Akceptuję. Projekt uzgodnić w PEC „Legionowo” Sp. z o.o. Prace w zbliżeniu do sieci ciepłowniczej prowadzić pod nadzorem służb technicznych PEC „Legionowo” Sp. z o.o.
 Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.o.	Marek Zieliński	Akceptuję.
 Referat Zarządzania Środowiskiem	Hubert Macioch	Akceptuję.
 Wydział Inwestycji i Drogownictwa	Mateusz Mrozowski	Akceptuję.
 Urząd Miasta Legionowo		Nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.

z up. STAROSTY

Maja Szklarz

główny specjalista

w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji  
Geodezyjnej i Kartograficznej







Prezes (22) 774 48 52  
Centrala (22) 774 20 87-89  
Fax (22) 774 49 73  
Ciepłownia (22) 774 33 94  
Reklamacje (22) 774 49 11  
692 730 476  
Dz. Techniczny (22) 774 46 96  
ST. Ds. Fakturowania (22) 767 35 62  
e-mail: [pec@pec.com.pl](mailto:pec@pec.com.pl)  
www: [www.pec.com.pl](http://www.pec.com.pl)

**Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „Legionowo” Sp. z o.o.**  
**05-120 Legionowo, ul. Sowińskiego 37**



System  
zarządzania  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9105030149



W PŁYNEŁO  
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne  
„Legionowo” Sp. z o.o.

2021-03-29



nr ew. rej. ....  
ilość załączników .... 2136

Legionowo, dnia 29.03.2021r.

**Przedsiębiorstwo Wodociągowo  
- Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o.**  
**ul. Tadeusza Kościuszki 16A**  
**05-120 Legionowo**

TN  
31.03.2021  
15/18

2T+TNP  
30.03.21

W odpowiedzi na pismo PWK/TNP/1944/2021 z dnia 18.03.2021r. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „Legionowo” Sp. z o. o. wyraża zgodę na prowadzenie sieci wodociągowej w ul. 3-go Maja jako skrzyżowania z siecią ciepłą kanałową w ul. Jagiellońskiej zlokalizowaną na dz. nr ew. 212/4 i 212/5 obr. 65 w Legionowie po spełnieniu następujących warunków:

**WARUNKI POSTĘPOWANIA PRZY UZGADNIANIU SKRZYŻOWAŃ I KOLIZJI Z SIECIĄ  
CIEPLNĄ PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPŁEJ „LEGIONOWO” SP. Z O. O.**

**WYTYCZNE PROJEKTOWANIA**

**1) Wymagania ogólne**

- Uzgodnieniu podlega lokalizacja na planie bądź rozwiązanie skrzyżowania z miejską siecią ciepłą.
- Skrzyżowania poprzeczne uzbrojenia podziemnego z siecią ciepłą należy wykonywać w rurach ochronnych o długości zapewniającej odległość min. 2,0 m po obu stronach sieci.
- W projekcie wykonawczym przedstawić należy sposób zabezpieczenia sieci ciepłej przed uszkodzeniem na czas prowadzenia robót.
- Skrzyżowania z innym uzbrojeniem podziemnym należy w miarę możliwości prowadzić pod kątem zbliżonym do 90 stopni.
- Prace ziemne w bezpośrednim zbliżeniu od sieci należy wykonywać ręcznie.

**2) Wymagania szczegółowe**

- Minimalne odległości pionowe innego uzbrojenia od sieci ciepłych:
  - od sieci kanałowej (pod kanałem)**
    - min 0,5 m od dolnego obrysu kanału (bez naruszania zagęszczonego podłoża – po 1,0 m poza obrys kanału)

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000045107

Konto bankowe: ING Bank Śląski Oddział Legionowo, nr konta 49 1050 1012 1000 0005 0241 1416  
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 21 120 000 zł.  
NIP 536-00-12-640, Regon 010617968, BDO 000145405

2. Dopuszcza się wykonanie przekopu pod kanałem na następujących warunkach:

- a. rozbiórka kanału,
- b. montaż kolidującego uzbrojenia,
- c. zasypanie kolidującego uzbrojenia
- d. odtworzenie płyty dennej kanału,
- e. szczelne odtworzenie obudowy kanału (z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym)

- **od sieci kanałowej (nad kanałem)**

1. Odległość uzależniona od wielkości kanału (odległość ma umożliwić późniejszy demontaż i montaż przykrycia kanału)
2. W uzasadnionych przypadkach nie mniej niż 0,3 m nad obrysem kanału – roboty prowadzić ręcznie
3. Zakres prac odtworzenia przykrycia kanału wykonać następująco:
  - a. Sieć cieplna nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń, gdy warstwa gruntu rodzimego nad siecią cieplną pozostanie nienaruszona i nie będzie wymagała zagęszczania minimum 40cm nad pokryciem kanału cieplnego.
  - b. Jeżeli warunek, o którym mowa w punkcie a. nie może być dotrzymany należy przedstawić sposób zabezpieczenia sieci cieplnej kanałowej. Sposób zabezpieczenia należy uzgodnić z PEC „Legionowo” Sp. z o.o.

- b. Minimalne odległości poziome uzbrojenia podziemnego od obrysu zewnętrznego płaszcza sieci cieplnych wynoszą 2 m. PEC „Legionowo” Sp. z o.o. wyraża zgodę na prowadzenie sieci wodociągowej o której mowa w piśmie PWK/TNP/8028/2020 z dnia 02.11.2020r. w odległości nie mniejszej niż 1,3m pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności i wykonywania prac w zbliżeniu do s.c. pod nadzorem służb PEC „Legionowo” Sp. z o.o.

Dokumentację projektową przedstawiającą rozwiązanie kolizji sieci wodociągowej z siecią cieplną należy dostarczyć do siedziby PEC „Legionowo” Sp. z o. o. celem uzgodnienia. Za uzgodnienie rozwiązania kolizji obiektu budowlanego z siecią cieplną zostanie wystawiona faktura zgodnie z poz. nr 5 Cennika Usług Dodatkowych PEC „Legionowo” Sp. z o. o. wykonywanych na zlecenie odbiorcy.

W archiwach PEC „Legionowo” Sp. z o.o. nie zachowały się projekty wspomnianego wyżej odcinka sieci cieplnej. Sugerujemy dokonanie pomiarów rzeczywistych rzędnych rurociągów w komorach cieplowniczych J18 i J19.

***Z poważaniem***

Prokurent  
Dyrektor ds. Technicznych  
mgr inż. Łukasz Sierżputowski