


**UWAGI:**  
Przewody układać zgodnie z wytycznymi producentów.  
Rzędne terenu skorygować na budowie.  
Rzędne istniejących przewodów ustalić w trakcie wykonywania robót budowlanych.  
W rejonie skrzyżowań rurociągów należy wykonać wykopy próbne celem zlokalizowania istniejącego uzbrojenia podziemnego i zabezpieczyć przed ewentualnym zniszczeniem.  
Wszystkie prace w rejonie skrzyżowań przewodów prowadzić pod nadzorem pracownika gestora sieci.  
W miejscach instalowania przewodu metodą wykopu otwartego należy ułożyć w odległości 30cm nad przewodem taśmę sygnalizacyjną koloru niebieskiego z metalową wkładką.

OBRYŚ WYKOPU

\*Wszystkie prawa do niniejszej dokumentacji są zastrzeżone na rzecz firmy PWK Legionowo Sp. z o.o.  
Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie zawartych w niej treści bez wiedzy i zgody właściciela jest zabronione.\*



PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNE  
ul. Tadeusza Kościuszki 16A, 05-120 Legionowo  
Tel. (22) 774 10 62 Fax. (22) 774 24 46  
E-mail: pwklegionowo@pwklegionowo.com

PROJEKTANT

NAZWA INWESTYCJI

**BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Dz110 mm, L= 530,0 m w ul. Kolejowej - ul.Wierzbowej - ul. Sosnowej w Legionowie**

STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA	Sanitarna
NAZWA RYSUNKU	PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ		

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Adam Czajkowski	LOD/2101/PWOS/13	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych		14.08.2020
OPRACOWAŁ	mgr inż. Łukasz Kozłowski				14.08.2020
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Monika Jemielity	MAZ/0041/PWOS/12	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych		14.08.2020
SKALA	1:100:500	REW. 0	ARKUSZ 1 / 1	NR RYS. 2.0	