

Legionowo dn. 16.04.2024 r.

Treść pism od Wykonawców z wyjaśnieniem Zamawiającego dotyczącego SWZ na:
Budowę sieci wodociągowych i remont połączony z modernizacją pompowni ścieków na terenie Legionowa. Zamówienie składa się z trzech wymienionych ZADAŃ:

Zadanie I: Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej na odcinku od Alei Legionów do ul. Brzozowej oraz w ul. Brzozowej na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Klonowej w Legionowie. Dz 110 m, L=214,0 m.

Zadanie II: Budowa sieci wodociągowej w ul. Bolesława Leśmiana na odcinku od ul. Olszankowej do końca ulicy Bolesława Leśmiana (cała długość ulicy) w Legionowie. Dz 110mm L= 181,0m.

Zadanie III: Remont przepompowni P-11 „Wileńska” w Legionowie wraz z elementami modernizacyjnymi oraz wykonaniem obejścia na czas remontu przepompowni.

(Nr Sprawy TN/4/2024)

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pisma od Wykonawców, których treść wraz z wyjaśnieniem podajemy poniżej:

Treść pytania 1

Dotyczy zadania II: Prosimy o potwierdzenie że odcinek sieci wodociągowej DN 110mm od sieci głównej w ul. Olszankowej do ZŁ1 na planie zagospodarowania terenu jest wykonana ponieważ nie została przez nas zlokalizowana armatura odcinająca w miejscu ZŁ1.

Odpowiedź

Zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego wiedzą, odcinek ten jest wykonany. W miejscu oznaczonym ZŁ1 nie ma armatury, gdyż zgodnie z projektem symbolem ZŁ1 oznaczono projektowaną złączkę- mufę elektrooporową w miejscu połączenia odcinka istniejącego i projektowanego.

Treść pytania 2

Czy koszt energii elektrycznej na czas budowy który ma ponieść Wykonawca dotyczy tylko odprowadzania wód z odwodnienia wykopów czy również utrzymania pracy pompowni tymczasowej?

Odpowiedź

Koszt energii elektrycznej na czas budowy który zobowiązany będzie ponieść Wykonawca dotyczy utrzymania pracy przepompowni tymczasowej oraz odprowadzani wód z odwodnienia wykopów.

Treść pytania 3

Czy wizja lokalna jest obowiązkowa czy jedynie zalecana ?

Odpowiedź

Wizja lokalna jest obowiązkowa, ale nie jest wymagany udział przedstawiciela Zamawiającego ani pisemne potwierdzenie jej odbycia przez pracownika Zamawiającego.