

Legionowo dn. 14.10.2025 r.

Treść pisma od Wykonawcy z wyjaśnieniem Zamawiającego dotyczącego SWZ na:
Budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Legionowa składających się z trzech ZADAŃ:

- Zadanie I:** Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. gen. Józefa Dwernickiego na odcinku od końcówki sieci do wysokości nieruchomości nr ew. 82 obręb 57 przy ul. gen. Józefa Dwernickiego w Legionowie.
- Zadanie II:** Budowa sieci wodociągowej w ul. Górnośląskiej i Wrzesińskiej w Legionowie i ul. Niecałej w Chotomowie.
- Zadanie III:** Budowa sieci wodociągowej w ul. Stefana Gawryszewskiego na odcinku od ul. Targowej do ul. Kolejowej w Legionowie.

(Nr sprawy TN/9/2025)

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzonego postępowania wpłynęło pytanie od Wykonawcy, którego treść wraz z wyjaśnieniem podajemy poniżej:

Treść pytania:

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie sieci wodociągowej metodą wykopu otwartego?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentacją projektową sieć wodociągowa musi być wykonana metodą bezwykopową za pomocą przewiertu horyzontalnego.