



W przypadku zagłębienia mniejszego niż 1,4 m przewody ocieplić np. keramzytem lub łupkami poliuretanowymi