



W przypadku zagłębienia mniejszego niż 1,2 m przewody ocieplić np. keramzytem lub łupkami poliuretanowymi

"Wszelkie prawa do niniejszej dokumentacji są zastrzeżone na rzecz firmy PWK Legionowo Sp. z o.o. Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie zawartych w niej treści bez wiedzy i zgody właściciela jest zabronione."

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

</