



STUDNIA S4 Ø1500



DNO PREFABRYKOWANE C35/45
BETON OCHRONNY - 3cm
PŁYTA BETONOWA C12/15 - 15cm
PODSYPKA PIASKOWA - 20cm

PARAMETRY TECHNICZNE BETONU DLA KLASY EKSPOZYCJI MIN. XA3:
-BETON C35/45
-ZAWARTOŚĆ WODY W BETONIE $\leq 0,45$
-WODOSZCZELNOŚĆ W12
-NASIĄKLIWOŚCI DO 5%
-MROZOODPORNÓŚĆ F-150

1. PODSTAWA STUDNI Ø1500
2. KRĄG ŻELBETOWY Ø1500 H=250 LUB H=500 LUB H=750 LUB H=1000
3. PŁYTA POKRYWOWA 1500x600x200
4. PREFABRYKOWANE PIERŚCIENIE DYSTANSOWE BETONOWE LUB WYLEWKA BETONOWA O PARAMETRACH JAK KRĘGI
5. STOPNIE ZŁAZOWE wg PN-EN 13101:2005 POKRYTYCH TWORZYWEM ANTYPÓŚLIZGOWYM
6. WŁAZ ŻELIWNY SAMOPOZIOMUJĄCY (PŁYWAJĄCY), D400 Ø600 WYKONANY Z ŻELIWA SZAREGO wg PN EN 124
7. PRZEJŚCIE SZCZELNE: ŁAŃCUCH USZCZELNIAJĄCY STAL AISI316L, EPDM

UWAGI:
-ELEMENTY STUDNI ŁĄCZONE NA USZCZELKI (wg. producenta studni)
-PRZED POŁĄCZENIEM ZE SOBĄ ELEMENTÓW BETONOWYCH, USZCZELKI NALEŻY POSMAROWAĆ PASTĄ POŚLIZGOWĄ ODPORNĄ NA DZIAŁANIE ŚCIEKÓW, DOŁĄCZONĄ PRZEZ PRODUCENTA DO ELEMENTÓW BETONOWYCH

Inwestor:	Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. ul. T. Kościuszki 16 A 05-120 Legionowo					
Biuro Projektowe:	EUROTECH Maciej Taff Stanisławów Drugi, ul. Łąkowa 2b 05-119 Legionowo biuro@eurotech.waw.pl					
Zadanie inwestycyjne:	Kompleksowa modernizacja Punktu Zlewnego Ścieków Z-1 przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 8 w Legionowie					
Nazwa zamierzenia budowlanego:	Budowa, przebudowa, rozbudowa oraz rozbiórka obiektów budowlanych wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu Punktu Zlewnego Ścieków Z-1 przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 8 w Legionowie					
Adres inwestycji:	ul. gen. Władysława Sikorskiego 8 w Legionowie działka nr ew. 4, obręb 70, województwo mazowieckie (14), powiat legionowski (1408), gmina Legionowo, jedn. ewidencyjna 140801_1					
Nazwa rysunku:	S4 - Studnia osadnikowa DN1500					
Funkcja	Imię i nazwisko		Specjalność		Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Maciej Taff		instalacyjna		Wa-401/01	
Sprawdzający	mgr inż. Aldona Łukasik-Wilga		instalacyjna		MAZ/0063/PWBS/21	
Data:	Stadium:	Branża:	Skala:	Rewizja:	Nr rysunku	
02.02.2026	Projekt techniczny	Sanitarna	1:25	0	S_3.2.2	